



CENTRO DI RICERCA FORESTE E LEGNO

VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

☐ BENI:☒ SERVIZI:☐ LAVORI:

PROGETTO: FUNZIONAMENTO

CUP:

In riferimento al contratto prot. n. 88412 del 29/09/2024

CIG: 97820009C2

stipulato con il fornitore OVER SERVIZI SRL

Il/La sottoscritto/a LAURA MOLLO x il DEC F. MENTA

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità che i beni ☐ servizi ☒ lavori ☐
corrispondono per qualità, quantità, esecuzione a quelli indicati nel Contratto di
riferimento. SERVIZIO MESE APRILE 2024

Data

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

firma

per il
IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

firma

DOCUMENTAZIONE A CORREDO (obbligatoria)

- ☒ Allegati per forniture: bolla di consegna o DDT e eventuale verbale di collaudo (protocollati)
- ☐ Allegati per lavori: verbale di avanzamento o fine lavori (protocollati)
- ☐ Allegati per servizi: eventuali relazioni o memorie (protocollati)

**SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI ITALY S.R.L.**

15067 Novi Ligure (AL)

Via Figini, 7

Partita Iva: 02502610062

Telefono: 0143/79760 - Fax: 0143/320422

E-mail: info@simitaly.com

SPETT.LE

CREA-CONSIGLIO RICERCA FORESTE E LEGNO

VIALE SANTA MARGHERITA, 80

52100 AREZZO (AR)

P.IVA 08183101008 - C.Fisc. 97231970589

SEDE OPERATIVA

STRADA FRASSINETO PO, 35

STRADA FRASSINETO PO, 35

15033 Casale Monferrato (AL)

VERBALE MANUTENZIONE ORDINARIA N° 1005000000*

Tecnico: ENRICO FARGNOLI

Data: 29/04/2024

Tipo/Sottotipo	Normativa	N° Impianti	N° Negativi
Estintore/Anidride Carbonica	UNI 9994-1	8	0
Estintore/Polvere	UNI 9994-1	59	0
Idrante/Manichetta	UNI 10779:2007 - UNI EN 671/3:2009	1	0
Idrante/Soprassuolo	UNI 10779:2007 - UNI EN 671/3:2009	6	0
Idrante/Sottosuolo	UNI 10779:2007 - UNI EN 671/3:2009	2	1

Ulteriori annotazioni: Registro antincendio compilato. Vedi note aggiornate per rapportino. Sostituzioni come da vs ordine rif. Ddt allegato n 25/pa del 24/04/2024. Fare offerta per pellicola antisfondamento su vetri porte. Allegato misure(in cartaceo). Rete idranti istituito e azienda mezzi. Chiusa per perdita. In fase di ripristino. Prova effettuata aprendo rubinetto acqua pozzetto manualmente.

Firma del tecnico

Firma del cliente

Sig. Girino